


## **Samenvatting van onderzoek**

Producteigenschappen

SVO nr. NL04Bu-Ht-S  
Rapportnr. 96CVB-Ro1027



**Federatie  
Nederlandse  
Deurenindustrie**

# **Brandwerendheid van een FND deur en FND kozijn**

Deuren en kozijnen zijn voorzien van een identiteitsmerk



### **Opdrachtgever:**

Federatie Nederlandse Deurenindustrie  
Keppelskamp 20 • 7241 LJ Lochem

### **Deelnemende bedrijven:**

Houtindustrie Ideaal B.V. te Zevenaar, Krepel Deuren B.V. te Klarenbeek,  
Reinaardt Deuren B.V. te Haaksbergen, Suselbeek B.V. Deurenfabriek te Varseveld,  
Vankuijk Deuren B.V. te Tilburg, Weekamp Deuren B.V. te Dedemsvaart.

Federatie Nederlandse Deurenindustrie  
Keppelskamp 20 • 7241 LJ Lochem  
T 0573 25 36 38 • F 0573 25 22 16

# SvO Samenvatting van Onderzoek

## NL04Bu-Ht-S



Kozijn



Deur



Federatie  
Nederlandse  
Deurenindustrie

<b>Basisgegevens</b>	Resultaat	33 min.
	Rapportnummer	96CVB-RO1027
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bu
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp
<b>Rapportgegevens</b>	Getest volgens norm	NEN6069
	Geldigheid	t/m 2006
<b>Deurgegevens</b>	Afmeting deur (DxBxH)	40x930x2115
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	geen
	Gewicht	29,2 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Triplex gegrondverfd
	Materialen	Meranti randhout Kurk vulling Gestabiliseerd
	Sponningafmeting (HxD)	n.v.t.
	Brandw. voorzieningen	ja
<b>Kozijngegevens</b>	InmetSEL/Montage	Montage
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	geen
	Sponningafmeting (HxD)	25x51
	Materiaal	Meranti
	Houtzwaarte* c.q. staaldikte	67x114
	Brandw. voorzieningen	nee
<b>Wandgegevens</b>	Metal stud / gasbeton / gips	Gipswand Gibo 70 mm
	Brandw. voorzieningen	nee
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Slottype	Nemef 1269
	Sluitkom(men)	niet vermeld
	Sluitplaat	niet vermeld
	Scharnieren	3x 3,5x3,5"
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	geen
	Valdorpel	geen
Deurdranger	geen	
<b>Glasgegevens</b>	Type	n.v.t.
<b>Uitbreidingen van toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle materialen mogen vervangen worden door materialen met een grotere volumieke massa</li> <li>• Meranti randhout mag vervangen worden door Hemlock</li> </ul>	
<b>Deelnemers</b>	Opdrachtgever	FND
	Deur gemaakt door	Geheim
	Kozijn gemaakt door	Geheim
	Wie mogen van dit rapport gebruik maken?	Ideaal, Krepel, Reinaerd, Suselbeek, Vankuijk, Weekamp